

Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,

iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF

Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Vai mūra iekšsienu apdarei obligāti jālieto Cementa kaļķu javas apmetums vai drīkst piedāvāt mašīnapmetumu?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju. (Skatīt nolikuma A pielikumu “Tehniskā specifikācija”).

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Vai keramzītbetona (arī gāzbetona) mūra sienām projektā norādītos materiālus var aizstāt ar analogiem?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju. (Skatīt nolikuma A pielikumu “Tehniskā specifikācija”).

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Lapā BK-10, šķēlumā c-c parādīta 200mm augsta monolītā josla zem dz/betona paneļa. Vai šo var aizstāt ar gataviem U blokiem, kas stiegroti un aizbetonēti?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju. (Skatīt nolikuma A pielikumu “Tehniskā specifikācija”).

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Vai zem iekārtām, kas izvietotas otrā stāva līmenī nav nepieciešami papildus balsti? Piemēram, ~2,8T smagā bufertvertne asīs D-E; 7-8. BK-02 lapā norādīta lietderīgā slodze uz pārsegumu - 4.0kN/m²;

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Šī slodze tika ievērtēta konstrukciju aprēķinos.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Vai kravas liftam nav nepieciešama atsevišķa nesošā konstrukcija (sliedes)?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju.

Informācija precizēšanai - Darbu veicējam jāizvēlas lifta piegādātājs, kuram jāparedz nepieciešamās konstrukcijas savā piedāvājumā, ja tādas ir nepieciešamas, saskaņā ar konkrētā lifta specifikāciju.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

Elektroapgādes rasējumā BA-12. EL-Elektroapgādes iekšējie tīkli. Apgaismojums un spēka tīkli specifikācijā:

- 27.pozīcija – piezīmēs rakstīts “t.sk.485m otr.kārtai”. Piezīmēs minētais apjoms tāmē nav jāparedz?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Informācija precizēšanai - vienu kompresoru (K5) uzstādīs vēlāk, t.i. otrā kārtā. Būvprojektā ir paredzēts kabelis 485m un automātslēdzis 750A (Gr.3, SS-1). Šis apjoms ir jāparedz tāmē. Piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

- 30.pozīcija – Kabelis NYM-J-5x35, apjoms 29m. Tāmē Nr.0-8 “EL sadaļa” nav šādas pozīcijas. Šim kabelim sadalnē nav automātslēdzis. Šis apjoms nav jāparedz?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Informācija precizēšanai – Piedāvājumā ir jāparedz gan kabelis NYM-J-5x35 29m gan 3P200A automātslēdzis Sadalnē SS-1 Gr.12

Specifikācijā galvenai sadalnei SS-1 ir paredzēti rezerves 3-polu Automātslēdži 250A - 1gab, 200A- 2gab un 63A -1gab, vienu no tiem var izmantot grupai 12. Izmantot rezerves automātslēdži 200A 1gab, kurš ir paredzēts.

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.01.2017.:

- 40.pozīcija – pašregulējošais sildkabelis, apjoms 770m. Tāmē Nr.0-8 “EL sadaļa” norādīts apjoms 520m. Vai ir veiktas izmaiņas un projektā saglabājies lieks apjoms?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Izvērtējot Pretendenta jautājumu iepirkumu komisija apstiprina, ka Pašregulējošais sildkabelis saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju jāparedz 770m apjomā. Pamatojoties uz nolikuma A pielikumu “Tehniskā specifikācija” 3.5 punktu Pretendentam šis izmaiņas papildus jāiekļauj finanšu piedāvājumā (tāmē Nr.0-8).

71	3.39. Pašregulējošais sild. Kabelis (Gte-2, 18...40W/m) (sk. 19)	m	770
----	--	---	-----

Piegādātāja jautājums, uzdots 24.01.2017.:

Vai siena pa asi 8 ir paredzēta ugunsdroša? Ja ir, pēc LBN 201-15 70.punkta tai jāšķērso ārsienas, jo ārsienas materiāls paredzēts B-s1, d0. Vai blīvījumam starp kolonnu un mūri ir izvirzītas kādas prasības?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Siena pa asi 8 nav ugunsdroša siena. Siena pa asi 8 ir ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija kas ir norādīts lapā AR-10. Blīvījumam starp kolonnu un mūri jābūt ar ugunsreakcijas klasi A2-s1,d0. Piedāvājumu iesniegt saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju. Piezīme: projekta dokumentācija jāskata kopumā.

Piegādātāja jautājums, uzdots 24.01.2017.:

AR-15 lapā mezglā C ir parādīta pamatu hidroizolācija. Kurā tāmes pozīcijā ir jāiekļauj pamatu hidroizolācijas izbūves izmaksas?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Pamatu hidroizolācija jāparedz pamatu izbūves procesā. Piedāvājumu iesniegt saskaņā ar konkursa nolikumu un projekta dokumentāciju.

Piegādātāja jautājums, uzdots 24.01.2017.:

Vai tāme Nr. 0-22 "Apakšstacijas izbūve EL pieslēgumam", kas attiecas uz ārējiem elektrotīkliem līdz uzskaiti, ir AS "Sadales tīkls" kompetencē un piedāvājumā nav jāiekļauj?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:

Apakšstacijas izbūve ir iekļauta būvprojekta apjomos un piedāvājumā ir jāiekļauj. Skatīt Nolikuma A Pielikuma 3.3. punktu.
